

**YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜN BAKIM VE KONTROLLERİNİN
NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİR KARTLAR**

(ÖN YÜZ)

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KONTROL KARTI		
KONTROL TARIHİ	KONTROL EDENİN ADI SOYADI	İMZASI
..../01/....		
..../02/....		
..../03/....		
..../04/....		
..../05/....		
..../06/....		
..../07/....		
..../08/....		
..../09/....		
..../10/....		
..../11/....		
..../12/....		

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ	
Cinsi	
Ağırlığı	
Dolum Yapıldığı tarih	
Bakım Yapıldığı tarih	

(ARKA YÜZ)

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZININ BAKIM VE SORUMLULARI			
S.NO	ADI SOYADI	BİRİMİ	İMZASI
1			
2			

BAKIM VE KONTROLÜ

1. Sorumlu personel, her ay cihazın hava basıncını, mührünü ve hortumunu kontrol eder
2. Sorumlu personel, cihazı yerinden alarak 10 defa ters-düz yaparak ve sağa sola sallamak suretiyle içindeki toz ve havanın karışımını sağlar.
3. Sorumlu personel, gördüğü eksiklikleri derhal yetkili amire bildirir.
4. Sorumlu personel, tüp üzerinde bulunan kontrol kartının ilgili bölümünü her ay doldurur ve imzalar.

YETKİLİ İMZA